

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Федеральное государственное казенное учреждение
(наименование территориального органа МЧС России)
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»
Отдел Федерального Государственного пожарного надзора
(наименование органа государственного пожарного надзора)
624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,
тел. (факс): (34342) 2-68-04; OGPN.UGPS6@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 30/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) по предотвращению
угрозы возникновения пожара.**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного вида

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 6 МЧС России» Абрамукова Александра Викторовича

(наименование органа ГПН)

от «30» июня 2021 года № 30, ст.6; ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», в период с 19.07.2021 года по 26.07.2021 года проведена **плановая,
выездная** проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

**МЧС России» по пожарному надзору капитаном внутренней службы Кравчук Евгенией
Игорьевной объекта защиты - здания детского сада муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного вида» (МБДОУ
№ 17 «Пингвин»), расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Юбилейная, 21**

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Галдаевой Юлией Александровной – заведующим МБДОУ № 17 «Пингвин»**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Пред писан ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы не проводятся ежегодные испытания автоматической пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке (Автоматическая пожарная сигнализация принята в эксплуатацию в 2006 году)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения	01.06.2023 г.	

Телефон доверия 2-68-11

		пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.		
2.	Дверь в склад методиста не имеет документации, подтверждающей пределы огнестойкости заполнения проемов в строительных конструкциях.	п. 25 Правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г	01.06.2023 г.	
3.	В кабинетах медицинского блока на первом этаже для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола.	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.	01.06.2023 г	
4.	В кабинетах второго этажа (методист, логопед, заведующая) для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований	01.06.2023 г	

Телефон доверия 2-68-11

		пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а так же зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.		
5.	В помещениях группы № 17 для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола.	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а так же зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.	01.06.2023 г	
6.	В помещениях группы № 16 для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола.	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов	01.06.2023 г	

		покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.		
7.	В помещениях группы № 15 для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола.	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.	01.06.2023 г	
8.	В помещениях группы № 14 для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола.	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте	01.06.2023 г	

		защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.		
9.	В помещениях группы № 13 для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а так же зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.	01.06.2023 г	
10.	В помещениях группы № 12 для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола.	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а так же зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс	01.06.2023 г	

		пожарной изделий и материалов.		
11.	В помещениях группы № 11 для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола.	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.	01.06.2023 г	
12	В помещениях группы № 5 для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.	01.06.2023 г	
13	В помещениях группы №	п. 4 №184-ФЗ «О техническом		

	18 для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола	регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.	01.06.2023 г	
14	В помещениях группы № 3 для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.	01.06.2023 г	
15	В помещениях группы № 4 для покрытия полов допущено применение	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ	01.06.2023 г	

	отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.		
16	В помещениях группы № 2 для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.	01.06.2023 г	
17	В коридоре у медицинского блока на первом этаже для покрытия полов допущено применение отделочных	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.	01.06.2023 г	

Телефон доверия 2-68-11

	материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола.	п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а так же зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.		
18	В коридоре у кабинета заведующей на втором этаже для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола.	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а так же зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.	01.06.2023 г	
19	В коридоре, ведущем в пищеблок на первом этаже для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический	01.06.2023 г	

	КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола.	регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.		
20	В кабинете завхоза на первом этаже для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола.	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.	01.06.2023 г	
21	В помещении спортивного зала на первом этаже для отделки стены спортивного зала допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 8 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:	01.06.2023 г	

	КМ0 или КМ1. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности стеновых панелей.	- отделка стен и потолков залов для музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материалов класса КМ0 и (или) КМ1. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.		
22	В коридоре, ведущем в музыкальный зал на втором этаже для покрытия полов допущено применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола.	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - в случае установления требований пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной изделий и материалов.	01.06.2023 г	
23	Руководитель объекта с массовым пребыванием людей не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее СИЗОД) от опасных факторов пожара из расчета не менее одного СИЗОД на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г	01.06.2023 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей и арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6
МЧС России» по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
Кравчук Евгения Игорьевна
по пожарному надзору)
«26» июля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

К.В.С.
(подпись)

Заведующий МБДОУ № 17
(должность, фамилия, инициалы)

Тангаева Ю.А.

«26» июля 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372994

Владелец Галдаева Юлия Александровна

Действителен с 01.08.2022 по 01.08.2023